



URZĄD MIASTA W MŁAWIE

06-500 Mława, Stary Rynek 19
tel. 0-23 654 33 82, fax. 0-23 654 36 52
sekretariat@mlawa.pl, www.mlawa.pl

URZĄD MIASTA W MŁAWIE
06-500 Mława, ul. Stary Rynek 19
NIP 569-00-05-643, REG. 000524826

Mława, dnia 12.03.2009r.

Do wszystkich pobierających Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia

WI. 341-05/09

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Opracowanie wielowariantowej koncepcji modernizacji i rozbudowy Oczyszczalni Ścieków w Mławie”.

Burmistrz Miasta Mławy informuje, że w dniu 10.03.2009r., wpłynęły zapytania od Wykonawcy nw. treści:

1. Czy Zamawiający w ramach zadania (patrz punkt 3.2. treści ogłoszenia) wymaga dodatkowo wykonania:
 - raportu oddziaływania na środowisko,
 - operatu wodnoprawnego,oraz przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko na etapie ustalenia lokalizacji inwestycji?
2. W punkcie 4.1.1. OPZ Zamawiający stwierdził, że wymaga, aby projektowany układ technologiczny:
 - umożliwiał równomierny dopływ ścieków od oczyszczalni - prosimy o doprecyzowanie co kryje się pod tym pojęciem.
 - posiadał niezależne osadniki wtórne np. osadniki radialne - prosimy o informację czy Zamawiający posiada w granicach oczyszczalni wymaganą rezerwę terenu na przewidziane inwestycje? Jeżeli tak, to w jakim wymiarze?
3. W punkcie 4.1.2. OPZ stwierdzono, że w procesie biologicznego oczyszczania ścieków należy uwzględnić odzysk powstającego gazu fermentacyjnego. W związku z powyższym prosimy o odpowiedź czy obecnie w jakimkolwiek procesie produkowany jest gaz fermentacyjny? Jeżeli nie, to czy w projektowanym rozwiązaniu obligatoryjnie należy przewidzieć proces fermentacji beztlenowej?

Odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający w pkt. 3.2. SIWZ wymienił dokumenty, które powinny być dostarczone w ramach opracowania będącego przedmiotem zamówienia.

Wyszczególnione w pytaniu dokumenty tj. raport oddziaływania na środowisko i operat wodnoprawny są wymagane w ramach zamówienia.

Ad.2 Zamawiający oczekuje zaprojektowania osadnika wstępnego i zbiornika uśredniającego, z którego ścieki o uśrednionym ładunku będą przesyłane na blok technologiczny.

Zamawiający posiada teren do zlokalizowania osadników radialnych. Oczyszczalnia zlokalizowana jest na działce o pow. 7,5 ha. Dla zobrazowania załączono na stronie internetowej mapy geodezyjne.



Ad. 3 W obecnym stanie pracy oczyszczalni nie występuje pozyskiwanie gazu fermentacyjnego. W wybranym ostatecznie przez Zamawiającego wariantcie koncepcji nie musi zachodzić proces fermentacji beztlenowej jeżeli z pozostałych koncepcji i rachunku ekonomicznego opracowanego przez Wykonawcę takie przedsięwzięcie będzie nieuzasadnione.

Zamawiający nie zmienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Krzysztof Jaros
NACZELNIK WYDZIAŁU INWESTYCJI