



- A - zawór trójdrogowy wg. proj. wentylacji
- B - zawór zwrotny dn40
- C - zawór kulowy dn40
- D - Ballorex S dn40, nastawa 11

INSTALACJA C.T.

- parametry wody: 80/60°C
- zapotrzebowanie na ciepło technologiczne C.T.: Q=91,4kW
- ciśnienie dyspozycyjne dla instalacji C.T.: pd=42,0kPa

Mazowieckie Biuro Projektów < MAPRO > w Płocku				
OBIEKT Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej nr 6 ul. Żołnierzy 80 Pułku Piechoty nr4 w Mławie na działce nr 3630 i 3636				NR UMOWY 20/06
ZAMAWIAJĄCY Burmistrz Miasta Mławy ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława				BRANŻA sanit.
NAZWA RYSUNKU ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.T.				
	NAZWISKO	NR UPR.	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
OPRACOWAŁ				
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Bogdan Tyburski	1/98	sanitarna	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Andrzej Makowski	28/98	sanitarna	
				NR RYS. 4.