

Wyniki

Natężenie oświetlenia na: room work plane

O (x:0.00 y:0.00 z:0.00)	Rodzaj obliczeń	Min.	Śred.	Max.	min / max	min / śr	śr / max
Dx:1.44 Dy:0.42	Horyzontalne natężenie oświetl.	94 lux	122 lux	142 lux	0.66 1:1.52	0.76 1:1.31	0.86 1:1.16

Rodzaj obliczeń

Bezp. + Pośr.(odbicie 2)

Skala 1/200

Nie wszystkie punkty obliczeniowe są widoczne

