

Wyniki

Natężenie oświetlenia na: room work plane

O (x:0.00 y:0.00 z:0.85)	Rodzaj obliczeń	Min.	Śred.	Max.	min / max	min / śr	śr / max
Dx:0.54 Dy:0.25	Horizontalne natężenie oświetl.	156 lux	221 lux	260 lux	0.60 1:1.67	0.70 1:1.42	0.85 1:1.18

Rodzaj obliczeń

Bezp. + Pośr.(odbicie 2)

Skala 1/50

