

- 30 -

GEWISS

Sala w Mławie  
GEWISS SpA

Via A.Volta 1 - 24069 Cenate Sotto BG

20/03/2007  
Tel.+39/035/946111 Fax +39/035/945222

#### 4.1 Średnie natężenie oświetlenia na płaszczyźnie roboczej

O (x:0.00 y:0.00 z:0.00)	Rodzaj obliczeń	Śred.	Min.	Max.	min / śr	min / max	śr / max
Dx:2.02 Dy:1.08	Horyzontalne natężenie oświetl. (E)	722 lux	436 lux	958 lux	0.60	0.46	0.75

Rodzaj obliczeń

Bezp. + Pośr.(odbicie 7)

Skala 1/250

