

Wyniki

Natężenie oświetlenia na: room work plane

| O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) | Rodzaj obliczeń | Min. | Śred. | Max. | min / max | min / śr | śr / max |
|--------------------------|--------------------------------|--------|---------|---------|----------------|----------------|----------------|
| Dx:1.25 Dy:0.29 | Horyzontalne natężenie oświłt. | 99 lux | 133 lux | 170 lux | 0.58 1:1.71 | 0.75 1:1.34 | 0.78 1:1.28 |

Rodzaj obliczeń

Bezp. + Pośr.(odbicie 2)

Skala 1/200

Nie wszystkie punkty obliczeniowe są widoczne

