

Wyniki

Natężenie oświetlenia na: room work plane

O (x:0.00 y:0.00 z:0.85)	Rodzaj obliczeń	Min.	Śred.	Max.	min / max	min / śr	śr / max
Dx:0.38 Dy:0.38	Horyzontalne natężenie oświetl.	101 lux	205 lux	256 lux	0.40 1:2.52	0.49 1:2.02	0.80 1:1.24

Rodzaj obliczeń

Bezp. + Pośr.(odbicie 2)

Skala 1/40

