

Numer	4582/2006	Miasto	Mława	Data (dzień, miesiąc, rok)	04/01/2007
-------	-----------	--------	-------	----------------------------	------------

## WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ KONCERNU ENERGETYCZNEGO ENERGA SA – Oddział w Płocku

## 1. Przyłączany obiekt:

Nazwa: Sala gimnastyczna  
Adres (Nr działki): Mława  
3630

## 2. Grupa przyłączeniowa:

V

## 3. Moc przyłączeniowa:

40,00

kW

(zwiększenie mocy o:

40,00

kW)

## 4. Miejsce przyłączenia:

Istniejąca linia kablowa 0,4 kV zasilana ze stacji S - nr stacji 1905

## 5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

- zaciski prądowe na odejściu przewodów od zabezpieczenia w złączu, w kierunku instalacji odbiorcy - dla przyłącza kablowego

## 6. Rodzaj połączenia z siecią:

- poprowadzenie WLZ w kierunku projektowanego układu pomiarowego  
- zabudowane złącze główne przedlicznikowe na granicy nieruchomości na wysokości 0,3 m  
dolnej krawędzi złącza od powierzchni podłoża z drzwiczkami zamykanymi na klucz. Zaleca się  
stosowanie szafek IP-54, z możliwością oplombowania i zamknięcia

## 7. Zakres prac niezbędnych do realizacji przyłączenia oraz wymagania w zakresie wyposażenia niezbędnego do współpracy z siecią:

## 7.1 Urządzenia WN i SN:

- bez zmian

## 7.2. Stacja transformatorowa:

- dostosować stację SN/nn do zwiększonego obciążenia

## 7.3. Urządzenia nn:

- dostosować istniejącą linie nn do zwiększonego obciążenia
- wybudować linię kablową nn, zapłąć w pierścien do istniejącej linii napowietrznej
- wybudować złącze kablowe nn
- wybudować skrzynkę pomiarową obok złącza  
(przewidzieć możliwość przeniesienia istniejącego układu pomiarowego dla budynku szkoły)