



Oznaczenia: CC - przewód wyłównawczy; E - przewód uziemiający;  
 Połączenia wyłównawcze w budynku mieszkalnym - główne w piwnicy, oraz dodatkowe, (miejscowe) w łazience  
 - przewód ochronno-neutralny PNE powinien być oznaczony barwą zielono-żółtą, a na końcach barwą jasnoniebieską, dopuszczają się również, aby przewód był oznaczony barwą jasnoniebieską, a jedynie na końcach barwą zielono-żółtą,  
 - jeżeli role przewodu ochronnego PE lub ochronno-neutralnego PNE pełni żył o innej barwie (izolacji), jej zakończenia należy oznaczyć barwą żółtozieloną



# **Architekt-PROJEKT** **BIURO PROJEKTOWE BUDOWNICTWA** **JEDNORODZINNego I OGóLNEgo**

**KLUCZBORK, ul. DROGOWA 1 TEL: 0-513 487 642**

INWESTOR	URZĄD MIEJSKI W MŁAWIE
LOKALIZACJA	MŁAWA, UL. GRANICZNA 39
DOBUDOWA BUDYNKU	
PRZEDSZKOLA PRZY ZESPÓLE PLACÓWKI OŚWIATOWYCH NR 2 W MŁAWIE	
SCHEMAT POŁĄCZEŃ WYŁOWNAWCZYCH	
OPISOWANE	ul. ul. GRANICZNA 39
PROJEKTANT	JAN SIEMSKI
NR UPOWNIEN	2167409
SPRACODAWCY	WIEŚLAW PIŁK
NR UPOWNIEN	177609, 688009
	NR RYS
	P.3.A.