

UWAGA
W kuchni istnieją urządzenia gazowe.
Wymaga się ażeby powietrze było w nadciśnieniu.
Wentylator wywiewny WD 16 musi być włączany jednocześnie z wentylatorem nawiewnym. !
Wymagane nadciśnienie 2 - 4 Pa
W czasie wyłączonej wentylacji mechanicznej nawiew powietrza zewnętrznego będzie otworem nawiewnej wentylacji grawitacyjnej.

Uzgodniono pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych bez zastrzeżeń (z zastrzeżeniami)
uzmiejscowiony
w załączniku
Data 23.10.2008 (podpis i pieczęć imienna)
L.p. opinii 12/2008 r.

mgr inż. Maneta Chyży
rzeczoznawca d/s sanitarnohigienicznych
Nr Uprawn. 262-BPIO/01
w zakresie budownictwa przemysłowego
i ogólnego/doz służby zdrowia
46-233 Bąków, ul. Kasztanowa 5
tel./(077) 413-17-21

Rzut Parteru

skala 1:100

mgr inż. Andrzej Stankowski
46-200 Kluczbork, ul. Jagiełły 10
Uprawnienia budowlane w zakresie instalacji sanitarnych bez ograniczeń
Nr ewid. 12/67/I/Op oraz 161/79/IOp.

mgr inż. Kazimierz Arczyński
46-203 Kluczbork, ul. M. Konopnickiej 30
tel. 077 418 21 13
uprawniony z §8 ust. 1 pkt 1 i 2
Nr ewid. upr. 12/67 i 247/71/Op

BIURO PROJEKTOWE BUDOWNICTWA JEDNORODZINNEGO I OGÓLNEGO W KLUCZBORKU Archi PROJEKT

Archi-PROJEKT
BIURO PROJEKTOWE BUDOWNICTWA JEDNORODZINNEGO i OGÓLNEGO
KLUCZBORK, ul.DWORCOWA 1 TEL.0 515 487 642

INWESTOR	URZĄD MIEJSKI W MŁAWIE
LOKALIZACJA	MŁAWA, UL.GRANICZNA 39
DOBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 2 W MŁAWIE	DATA 08.2008
RZUT PARTERU	SKALA 1:100
WENTYLACJA MECHANICZNA	BRANŻA: sanitarna
Projektant: mgr inż. Kazimierz Arczyński	Format: A1
Sprawdził: mgr inż. Andrzej Stankowski	Rys nr 8S