

3. Wskazanie lokalizacyjne na projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej należy uzyskać w Urzędzie Miasta w Mławie Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego.
4. Projekt budowlany przebudowy przyłącza wodociągowego oraz projekt kanalizacji sanitarnej należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
5. Projekt budowlany należy uzgodnić z Zespołem Uzgadniania Dokumentacji przy Starostwie Powiatowym w Mławie, Zakładem „WOD – KAN” sp. z o. o. w Mławie oraz Zarządcami Dróg.
6. W razie przebiegu trasy kanalizacji sanitarnej przez działki nie należące do Gminy Mława należy uzyskać zgodę właścicieli tych działek.
7. Przebudowę przyłącza wodociągowego oraz kanalizację sanitarną może wykonać Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „WOD – KAN” sp. z o. o. w Mławie ul. Płocka 106 lub inna osoba prawna lub fizyczna o stosownych uprawnieniach.
8. **Przed rozpoczęciem wykonania przebudowy przyłącza wodociągowego oraz budowy kanalizacji sanitarnej przez inne osoby prawne lub fizyczne należy w Zakładzie „WOD – KAN” sp. z o. o. w Mławie dopełnić następujących formalności:**
 - a) dostarczyć do Zakładu świadectwa jakości materiałów, które będą wykorzystane do wykonania przebudowy przyłącza wodociągowego oraz budowy kanalizacji sanitarnej.
 - b) dostarczyć do Zakładu projekt budowlany wykonywanej przebudowy przyłącza wodociągowego oraz wykonywanej kanalizacji sanitarnej.
 - c) zgłosić w Zakładzie wstępny odbiór wykonanej przebudowy przyłącza wodociągowego oraz budowy kanalizacji sanitarnej (przed zasypaniem).
 - d) ustalić z Zakładem termin wykonania połączenia przebudowanego przyłącza wodociągowego oraz istniejącego kolektora sanitarnego z wykonaną siecią kanalizacji sanitarnej.
9. Dostarczyć do Zakładu przed terminem odbioru końcowego inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przebudowanego przyłącza wodociągowego oraz wybudowanej kanalizacji sanitarnej, badanie szczelności sieci kanalizacji sanitarnej, wyniki kontroli inspekcji telewizyjnej sieci kanalizacji sanitarnej oraz badania mikrobiologiczne wody.
10. Po zakończeniu prac związanych z wykonaniem przebudowy przyłącza wodociągowego oraz wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej i zebraniu przez Zakład „WOD – KAN” kompletu dokumentów w przedmiotowej sprawie następuje odbiór końcowy i włączenie przyłącza wodociągowego oraz sieci kanalizacji sanitarnej do eksploatacji.
11. Działanie osób prawnych lub fizycznych z naruszeniem warunków technicznych zawartych w tym piśmie, będzie uważane przez Zakład „WOD – KAN” jako naruszenie obowiązujących norm i będzie zgłaszane stosownym organom w celu podjęcia właściwych decyzji.
12. Warunki techniczne ważne są do dnia 25.08.2010r.

ZASTĘPCA PREZESA

mgr Lucjan Wądołowski
mgr Lucjan Wądołowski