



Instalacja wodociągowa dla umywalek dostępnych dla dzieci.
(profil)

C – zakończenie cyrkulacji
H. P. 25 - hydrant p.poż ø 25
Woda do umywalek dostępnych dla dzieci zmieszana w mieszaczu. Temp. + 35°C

Piony kanalizacyjne **1 - 10** wyprowadzić nad dach
Piony kanalizacyjne **11 – 14** zakończyć zaworami napowietrzającymi
Na każdym pionie montować rewizje.
Podejścia kanalizacyjne do urządzeń sanitarnych I piętra montować pod stropem parteru, a następnie obudować płytami gipsowymi na stelażu.
Instalacja wodociągowa z rur pe-Al.-pe w posadce i w ścianie.
Rury izolować otulinami o grubości ścianek 4 mm

Rzut Parteru

skala 1:100

Uzgodniono pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych bez zastrzeżeń/(z zastrzeżeniami)
Data 28.10.2008 r.
L.p. opinii 42/2008 r.
(podpis, pieczęć imienna)

mgr inż. Maneta Chyży
rzeczoznawca ds sanitarnohigienicznych
Nr Upr. 202-BPiO/01
w zakresie budownictwa przemysłowego
i ogólnego oraz służby zdrowia
46-233 Bąków, ul. Kasztanowa 5
tel. (077) 413-17-21

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
st. bryg. mgr Eugeniusz Andryszkiewicz
Nr upr. 76/93
(miejscowość, data)
Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam bez uwag / z uwagami

mgr inż. Andrzej Stańkowski
46-200 Kluczbork, ul. Jagiełły 10
Uprawnienia budowlane w zakresie instalacji sanitarnych bez ograniczeń
Nr ewid. 255/77/Op oraz 161/79/Op.

mgr inż. Kazimierz Arczyński
46-203 Kluczbork, ul. M. Konopnickiej 30
tel. 077 418 21 13
uprawniony z §8 ust. 1 p-kt 1 i 2
Nr ewid. upr. 12/67 i 247/71/Op

Archi-PROJEKT **BIURO PROJEKTOWE BUDOWNICTWA JEDNORODZINNEGO I OGÓLNEGO** *KLUCZBORK, ul.DWORCOWA 1 TEL:0 515 487 642*		
INWESTOR	**URZĄD MIEJSKI W MLAWIE**	
LOKALIZACJA	**MLAWA, UL.GRANICZNA 39**	
DOBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 2 W MLAWIE		DATA 08.2008
RZUT PARTERU		SKALA 1:100
Instalacja wod – kan.		BRANŻA: sanitarna
Projektant: mgr inż. Kazimierz Arczyński		Format: A1
Sprawdził: mgr inż. Andrzej Stańkowski		Rys. nr 5S