
1. Rzędna terenu istn. [m n.p.m]
2. Rzędna dna kanału [m n.p.m]
3. Zagłębienie dna kanału [m]
4. Materiał, Średnica
Spadki [‰]
5. Odległości [m]
6. Piktelaż [m]
7. Oznaczenie
8. Odwodnienie wylotu
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S20A
Odwodnienie wylotu o zagłębienie powyżej 3,40m.
Dwuść wentkowy z grubego żwiru, o gł. 30 cm z dwoma otworami ogrodzie stanowiskiem 2 x PVC 63 mm połączonych co 30 m do studzienek zbiorczych drenażowych PVC 200, h=1,30 m z osadnikiem h=0,84m. Wody pompowe pompą zatapialną.
Legenda
Rzędna terenu dla kolejnej krzywej
w kolejnej wysokości przekroju
Skala od pionowa 1: 100
od poziomo 1: 500
Trasa kolektora
Poziom porównawczy = 100,00 m n.p.m.
Projekt budowy kanalizacji sanitarnej
w ul. Odkrzesznickiej i ul. Modrzejewskiej w Mielcu
Mielec, ul. Odkrzesznicka, ul. Modrzejewska
Profil podłużny sieci
kanalizacji sanitarnej
Mgr inż. Tadeusz Kot
upr. budowlane nr 1/2/2/2
Mgr inż. Jacek