

OZNACZENIA :


wypust 25x4 z uziomu fundamentowego do zacisków kontrolnych ZK

ZK
złącze kontrolne montowane na budynku na wysokości h=0,4m

połączenia zwodów poziomych na różnych wysokościach

zwody poziome wykonane z drutu Fe/Zn Ø8 montowane na uchwytych dystansujących

maszt odgromowy h=3m montowany na stopie betonowej dużej



Jednostka projektowa		LANGE PROJEKT	
Zakład Projektowania i Wykonawstwa		ul. Tęczyńska 12, 01-614 Warszawa	
Inwestor		URZĄD MIASTA MŁAWA	
Adres inwestycji		UL. STARY RYNEK 1A, 05-003 MŁAWA	
Nazwa inwestycji		PRZEBUDOWA OBIEKTÓW SPORTOWYCH NA TERENIE MOSIR W MŁAWIE	
Adres inwestycji		UL. KOPERNIKA 38, MŁAWA	
Projektant		mgr inż. Janusz Wronka upr. LUB 0080/PWOE/08	
Wykonawca		mgr inż. Grzegorz Flis upr. PDK 0047/PWOE/14	
Opis inwestycji		Plan instalacji odgromowej	
Data projektu		PROJEKT WYKONAWCZY	
Skala		1:50	
Data		STYCZEŃ 2015	