studzienka probiercza nr 30050 ze złączem kontrolnym

przy wyjściach z budynku układać w rurze DVK 110

rura DVK 110



Uwaga : dopuszcza się wykorzystanie istniejącej instalacji uziemiającej po sprawdzeniu pomiarami jej parametrów na zgodność z normatywnymi wymaganiami

TYTUŁ PROJEKTU:	[redacted]
FAZA PROJEKTU:	BUDOWLANO-WYKONAWCZY ETAP I
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA
INWESTOR:	URZĄD MIASTA MŁAWA 06-500 MŁAWA UL. STARY RYNEK 19
ADRES INWESTYCJI:	06-500 MŁAWA UL. STARY RYNEK 13
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Sławomir Wochniak upr. nr 147/01/Wł.
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Stanisław Ćwirko Godycki upr. nr 239/01/Wł.
RYSUNEK:	Instalacja odgromowa - dach
SKALA:	1:50
DATA:	[redacted]
NR RYS.	E-14
PODPIS:	

PA&B PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
91-510 ŁÓDŹ UL. KRECZA 7 NIP 947-137-19-54
TEL. 42 678 45 72 603 602 411 BIURO@PAB.PL