SKALA

1:100

1:500

tereN, istniejący

tereN, projektowany



p.p.=140,00

7. PIKIETAŻ	8. OZNACZeN,IA	1. RZĘDNA TEReN,U proj.	2. RZĘDNA TEReN,U istn.	3. RZĘDNA DNA PRZEWODU	4. ZAGŁĘBIeN,IE DNA PRZEWODU	Opis
0,0	S9		152,60	150,70	1,90	proj. studnia PE 1000
2,5						proj. sieć k.d. PP 600 zagł. 151,07 m n.p.m.
3,5						istn. sieć wodociągowa w90, zagł. ~ 150,78m n.p.m. - do przebudowy
4,25						
4,5						proj. lokalizacja sieci wodociągowej w90, po przebudowie, zagł. 151,07 m n.p.m.
8,0	W42		152,66	150,74	1,92	proj. studnia PVC 425
28,5	W43		152,54	150,85	1,69	proj. studnia PVC 425
32,5						proj. przyłącze eNN, zagł. ~ 0,8 m p.p.t.
34,0	W44		152,53	150,88	1,65	proj. studnia PVC 425
69,0	S19		152,52	151,05	1,47	proj. studnia PE 1000
73,5						istn. przykanalik k.d., zagł. ~ 151,66 m n.p.m.
81,5	W45		152,52	151,11	1,41	proj. studnia PVC 425
83,0						istn. przyłącze teletechniczne, zagł. ~ 0,6-0,8m p.p.t.
94,0						istn. przyłącze wodociągowe wA, zagł. ~ 1,6-1,8 m p.p.t.
96,5	W46		152,58	151,19	1,39	proj. studnia PVC 425
112,0						istn. przykanalik k.d., zagł. ~ 1,0m p.p.t.
117,5	W47		152,93	151,29	1,64	proj. studnia PVC 425
142,0	S20		153,30	151,42	1,88	proj. studnia PE 1000
155,5						ist. przyłącze gazowe g20, zagł. ~ 0,8 m p.p.t.
157,5						ist. przyłącze wodociągowe w40, zagł. ~ 1,6-1,8 m p.p.t. - w przypadku kolizji do przebudowy
172,0	W48		153,61	151,71	1,90	proj. studnia PVC 425
180,0	W49		153,70	151,79	1,91	proj. studnia PVC 425
187,5						ist. przyłącze gazowe, zagł. ~ 0,8 m p.p.t.
192,5						ist. przyłącze wodociągowe wA, zagł. ~ 1,6-1,8 m p.p.t.
198,0						ist. sieć k.d. Ø 400, zagł. ~ 152,68m n.p.m.
206,0	S21		153,88	152,03	1,85	proj. studnia PE 1000

5. MATERIAŁ, ŚREDNICE / SPADKI	6. ODLEGŁOŚCI
PVC 200, kl.S, i =5,0‰ (S9 – S20)	8,0; 20,5; 5,5; 35,0; 12,5; 15,0; 21,0; 24,5
PVC 200, kl.S, i =9,5‰ (S20 – S21)	30,0; 8,0; 26,0

8. ODWODNIeN,IE WYKOPU

7. PIKIETAŻ	8. OZNACZeN,IA	1. RZĘDNA TEReN,U proj.	2. RZĘDNA TEReN,U istn.	3. RZĘDNA DNA PRZEWODU	4. ZAGŁĘBIeN,IE DNA PRZEWODU	Opis
0,0	S20		153,30	151,42	1,88	proj. studnia PE 1000
2,0						ist. sieć k.d., zagł. ~ 151,91m n.p.m.
3,5						istn. sieć wodociągowa w150, zagł. ~ 1,6 - 1,8 m p.p.t.
6,0			153,37	151,49	1,88	istn. sieć gazowa g, zagł. ~ 0,8 m p.p.t.
6,5						Granica pasa drogowego

5. PVC200, kl.S, i=10,0‰ — 6. ODLEGŁOŚCI: 6,5

BIURO PROJEKTÓW JM
BIURO PROJEKTÓW JM
DARIUSZ MACHOWSKI
06-400 CIECHANÓW
UL.Ks.P. ŚCIEGIENNEGO 2
TEL./FAX 023 6726131
NIP 566-101-35-97
REGON 130127464

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

DATA: LIPIEC 2007R

SIECI K.S. i K.D. WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W ULICACH: DZIERZGOWSKIEJ, REJA, DALEKIEJ i PROJEKTOWANEJ V z ODPROWADZeN,IEM DO ISTNIEJĄCYCH SIECI NA OSIEDLU ZACISZE W MŁAWIE

INWESTOR: GMINA MIEJSKA MŁAWA, 06-500 MŁAWA, UL. STARY RYNEK 19

STADIUM:	BRANŻA:	SKALA:
PROJEKT BUDOWLANY	SANITARNA	1:100 / 1:500

RYSUNEK: **PROFIL PODŁUŻNY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ**

NUMER RYSUNKU: 9.

PROJEKTANT: MGR INŻ. DARIUSZ MACHOWSKI nr upr. Wa - 500/01

OPRACOWAŁ: KAROL TETKOWSKI
TECH. ANDRZEJ JĘDRZEJEWSKI