

Oznaczenia:

20°C	– temperatura pomieszczenia,
560W	– zapotrzebowanie cieplne pomieszczenia
▬▬	– lokalizacja grzejnika projektowanego,
═ ═ ═	– instalacja wewnetrzna CO,
22KV/600/1,2	– oznaczenie grzejnika (typ/wys./dł.),
ø25	– średnica instalacji–PE–RT/AL/PE–RT
Dn25x1,5	– średnica instalacji–Mapress C–Stahl,
CO 4	– lokalizacja pionu CO,
CT 1	– lokalizacja pionu CT,

UWAGI:

1. Instalację c.o. w pomieszczeniach zaprojektowano w systemie rur polietylenowych PE–RT/AL/PE–RT firmy UPONOR (instalacja prowadzona w posadzkach) oraz z rur Mapress C–Stahl (instalacja prowadzona w bruzdach ściennych lub pod stropem)
2. Przewody PE należy prowadzić w posadzce, w izolacji o gr. 6mm przeznaczonej do zalania w betonie, rury stalowe izolować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Przewody PE prowadzić wykorzystując ich naturalną elastyczność, tj. przy zastosowaniu możliwie jak najmniejszej liczby kształtek.
4. Piony instalacji c.o. należy przy przejsciach przez stropy prowadzić w otworach instalacyjnych zachowując odpowiednie zabezpieczenia ppoż.

PA&B PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
91-510 ŁÓDŹ UL. KRECIA 7 NIP 947-137-18-64
TEL. 42 678 45 72 603 802 411 JGLOSEK@O2.PL

TYTUŁ PROJEKTU:
PROJEKT ZAMIENNY BUDOWLANO -WYKONAWCZY PRZEBUDOWY NADBUDOWY I ROZBUDOWY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W MŁAWIE

BRANŻA:
SANITARNA

FAZA PROJEKTU:
BUDOWLANO-WYKONAWCZY

INWESTOR:
URZĄD MIASTA MŁAWA
06-500 MŁAWA UL STARY RYNEK 19

ADRES INWESTYCJI:
06-500 MŁAWA UL. STARY RYNEK 13

PROJEKTANCI:	PODPIS:
mgr inż. Rafał Rydzyński upr. nr 141/01/WŁ	
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Maria Lisowska upr. nr 144/01/WŁ	

RYSUNEK:
Rzut III piętra - instalacja C.O.

DATA: KWIECIEŃ 2013

NR RYS: CO5

SKALA: 1:100